

Żukowo, dnia 01.10. 2019 r.

WARUNKI TECHNICZNE Nr 109/2019

Dla zadania: **Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w miejscowości**
Leźno na ul. Dębowej dz. nr 134/1 obręb Leźno, gm. Żukowo

Inwestor: **Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.**
83-330 Żukowo, ul Pod Otomino 44

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. informuje, że modernizację przepompowni dla planowanej inwestycji na terenie działki 134/1 w Leźnie winna zawierać i obejmować:

1. Wymianę pomp wraz z wymianą armatury, automatyki, sterowania wraz z wymianą szafy zasilająco-sterującej. Pompa winna mieć wydajność **min 80 m³/h**, a także być konstrukcji z wirnikiem otwartym bądź inne z dużym przelotem, Gestor nie dopuszcza doboru wirników tnących. System sterowania pomp w oparciu o sondę hydrostatyczną wraz z pływakami.
2. Wszystkie elementy stalowe winny być wykonane ze stali min AISI 316.
3. Przed przepompowniami należy przewidzieć studnię osadnikową. W studni osadnikowej przewidzieć zastawkę naścienną.
4. Przewidzieć montaż agregatu prądotwórczego na terenie przepompowni. Nad agregatem należy przewidzieć zadaszenie.
5. Zapewnić telemetryczny system monitoringu.
6. Demontaż oraz montaż pomp za pomocą żurawika stacjonarnego.
7. LEDowe oświetlenie min 5000 lm..
8. Przewidzieć wymianę ogrodzenia całego terenu przepompowni na ogrodzenie panelowe.
9. Odcinek między osadnikiem a przepompownią zaprojektować o średnicy min Ø315

Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, którą należy uzgodnić z właścicielem komunalnej sieci wodociągowej tj. Spółką Komunalną Żukowo Sp z o.o.

Spółka Komunalna Sp z o.o. Oświadcza, że jest właścicielem działki 57/6 obręb Banino, gmina Żukowo.

Niniejsze warunki ważne są 2 lata od daty ich wystawienia.

SPECJALISTA
ds. warunków technicznych

Joanna Lis