



Żukowo, dnia 24.10.2018 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer ZP/15/R/18 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tuchom z włączeniem nowoprojektowanej sieci do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Żukowo – etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – działanie 2.3.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.), w dalszej części zwanej ustawą pzp, udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ:

Pytanie 1:

Na stronie 7 SIWZ pkt. 6 podano, że odcinki kanalizacji PS1-S13, S134-S136 należy wykonać metodą wykopu otwartego. Czy odtworzenie nawierzchni na tym odcinku uwzględniono w załączniku do dokumentacji pn. Inwentaryzacja nawierzchni? Jeśli nie to proszę o podanie rodzaju nawierzchni na tych odcinkach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w/w odcinki przebiegają w drodze gruntowej częściowo utwardzonej kruszywem betonowym. Zamawiający dopuszcza na odcinkach kanalizacji PS1-S13 i S134-S136 odtworzenie nawierzchni po śladzie wykopu.

Pytanie 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą o uszczegółowienie inwentaryzacji nawierzchni poprzez podanie długości kanału sanitarnego, rodzaju nawierzchni (asfalt/ droga gruntowa) w rozbiciu na średnice rurociągów. Powyższe jest związane z tym, iż ilości odtworzeń nawierzchni podane w przedmiarach znacznie różnią się od tych wyliczonych na podstawie inwentaryzacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje podane w przedmiarze mają charakter wyłącznie pomocniczy. W przypadku nieścisłości, wykonawca powinien kierować się ilościami wynikającymi z dokumentacji projektowej oraz z odbytej wizji lokalnej.

W związku ze zmianą treści SIWZ, termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ oraz będą wiążące dla wszystkich wykonawców i udostępnione na stronie internetowej www.skzukowo.pl zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp.

SPÓŁKA KOMUNALNA ŻUKOWO Sp.z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Michał Sirocki

.....
podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej